АКТ (СПРАВКА)
об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки

Во исполнение приказа директора от «30» сентября 2019года №71

«О проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара» на объекте проведена тренировка.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором организации планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в фойе здания объекта 13 ч.20 мин. 00 сек.

Возникновение очага возгорания было обнаружено техническим работником, который передал сообщение о задымлении рабочему.

В 13 ч. 20 мин. 20 сек. рабочим включена система оповещения, организовано открытие запасных выходов, сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.

В 13 ч. 20мин. 45 сек. специалистом отдано указание рабочему – отключить общее электроснабжение.

В 13 ч. 21 мин. 15 сек. начата общая эвакуация с объекта.

В 13 ч. 21 мин. 25 сек. ДПД приступила к тушению условного пожара.

В 13 ч. 21 мин. 40 сек. эвакуация завершена.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников и тушения условного пожара.

Нарушений в ходе тренировки не выявлено.

Директор МБУК «ДК п.Затеречный»
НГО СК В.И.Манцуров

Начальник штаба тренировки
Заведующая хозяйством С.В.Сорокина