

АКТ (СПРАВКА)
об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой
тренировки

Во исполнение приказа директора от «02» июня 2022 года № 23 «О проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара» на объекте проведена тренировка «02» июня 2022года.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором организации планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в большом зале здания объекта 14 ч.00 мин. 00 сек.

Возникновение очага возгорания было обнаружено техническим работником, который передал сообщение о задымлении рабочему.

В 14 ч. 00 мин. 10 сек. рабочим включена система оповещения, организовано открытие запасных выходов, сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.

В 14 ч. 00мин. 23 сек. специалистом отдано указание рабочему – отключить общее электроснабжение.

В 14 ч. 01 мин. 04 сек. начата общая эвакуация с объекта.

В 14 ч. 01 мин. 16 сек. ДПД приступила к тушению условного пожара.

В 14 ч. 01 мин. 17 сек. эвакуация завершена.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников и тушения условного пожара.

Нарушений в ходе тренировки не выявлено.

Директор МБУК «ДК п.Затеречный»
НГО СК

Начальник штаба тренировки
Заведующая хозяйством



 В.И.Манцуров
С.В.Сорокина