

А К Т № 2

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Председатель- Сорокина С.В.

Члены:

1.Мамонтова М.А.

2.Неткачева Е.П.

составили настоящий акт в том, что в МБУК «Дом культуры поселка Затеречный» НМО СК была организована и проведена учебная тренировка по предупреждению и действиям в чрезвычайной ситуации, угрозе террористического акта действиям при ЧС.

В результате учебной тренировки были отработаны вопросы:

1. Проверка системы оповещения ГО и ЧС и работа автоматической пожарной сигнализации.
2. Знание и умение руководящего состава учреждения, руководства в условиях ГО, ЧС и ПБ.
3. Практические навыки работников и обучающихся действиям при угрозе возникновения ЧС, угрозе теракта и при пожаре.

В результате учебной тренировки достигнуты следующие результаты:

1. Система оповещения и тревожная кнопка функционируют в рабочем режиме без сбоев.
2. Руководящий состав обладает знаниями и умением действовать и руководить в условиях ЧС, угрозе теракта и при пожаре.
3. Работники учреждения и члены кружков совершенствовали практические навыки действиям в ЧС.

Время эвакуации персонала учреждения из Дома культуры составило: 1 мин 50 сек.

Члены комиссии: Мамонтова М.А. подпись _____

Неткачева Е.П. подпись _____

Председатель: Сорокина С.В. подпись _____

«14» декабря 2023г



АКТ № 3

результатов проведения практической отработки планов эвакуации

«14» декабря 2023г

п.Затеречный

В соответствии с пунктом 16 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03) «21» марта 2023года проведена практическая отработка планов эвакуации людей из здания Дома культуры поселка Затеречный в количестве 12 человек работников учреждения и 6 детей.

Фактическое время эвакуации составило 1 минута 50 секунд, что соответствует расчетному времени эвакуации.

При проведении практической отработки планов эвакуации были выявлены следующие недостатки: Нет

Для устранения недостатков, при подготовке и проведению следующей тренировки, необходимо:

(указываются мероприятия, проведение которых позволит сократить время эвакуации, а также улучшить действия обслуживающего персонала)



Директор МБУК «ДК п. Затеречный» НМО СК Сорокина С.В.
должность, Ф.И.О. руководителя учреждения, должностного лица,
проводившего тренировку

**Расчетное время эвакуации для различных зданий определяется по ГОСТ 12.1.004.-91* «Пожарная безопасность» и не должна превышать 6 минут*