

А К Т № 3

результатов проведения практической отработки планов эвакуации

«14» декабря 2023г

п.Затеречный

В соответствии с пунктом 16 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03) «21» марта 2023года проведена практическая отработка планов эвакуации людей из здания Дома культуры поселка Затеречный в количестве 12 человек работников учреждения и 6 детей.

Фактическое время эвакуации составило 1 минута 50 секунд, что соответствует расчетному времени эвакуации.

При проведении практической отработки планов эвакуации были выявлены следующие недостатки: Нет

Для устранения недостатков, при подготовке и проведению следующей тренировки, необходимо:

(указываются мероприятия, проведение которых позволит сократить время эвакуации, а также улучшить действия обслуживающего персонала)



Директор МБУК «ДК п. Затеречный» НМО СК Сорокина С.В.
должность, Ф.И.О. руководителя учреждения, должностного лица,
проводившего тренировку

Расчетное время эвакуации для различных зданий определяется по ГОСТ 12.1.004.-91 «Пожарная безопасность» и не должна превышать 6 минут